

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“БУДЕВОЛЮЦІЯ”

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, офіс 315/2, код ЄДРПОУ 34284328,  
п. р. 26004016214 в ПАТ АКБ "Аркада" м. Києва МФО 322335, т. 223-25-13

Вих. № 298 від «29» 05 2017р.

Начальнику Управління  
водних ресурсів у м. Києві та  
Київської області  
Урупі М.М.

Щодо погодження  
розташування ПС-110

Шановний Микола Миколайовичу!

У зв'язку з забудовою та технічними умовами ПАТ „Київенерго” просимо Вас погодити місце розташування ПС-110 навколо озера Небреж, згідно Генерального плану забудови житлового масиву „Осокорки”.

Додаток : -генплан забудови – 1 прим.;  
- креслення – 1 прим. .

*З повагою,*

Директор

*[Підпис]* М. М. Шемчук

Вхід. № 51  
*вх. 31.05.17р.*

*З повагою*  
*З повагою*  
*...*





ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ  
УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ У м. КИЄВІ  
ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

03110, м.Київ, вул.Преображенська, 25  
тел.:275-00-35, факс: 520-18-49

E-mail: kyivvodgosp@kv.ukrtel.net

07.06.2017 № 01-12/489

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

ТОВ «БУДЕВОЛЮЦІЯ»

Щодо погодження  
розташування ПС-110

Управлінням водних ресурсів у м.Києві та Київській області (Київводресурсів) розглянуто лист ТОВ «БУДЕВОЛЮЦІЯ» від 29.05.2017 р. № 230 щодо погодження розташування ПС-110 та повідомляємо.


На підставі п.4. ст.89 Водного кодексу України Київводресурсів в межах компетенції вважає за можливе будівництво лінійних споруд (ПС-110) в прибережній захисній смузі озера Небреж згідно Генерального плану забудови житлового масиву «Осокорки» відповідно до технічних умов ПАТ «Київенерго».

При цьому надаємо технічні рекомендації з розташування ПС-110 в прибережній захисній смузі:

1. Передбачити організоване водовідведення поверхневих вод з майданчику ПС-110.

2. Здійснити підсіпку майданчику розташування ПС-110 з метою захисту його від підтоплення та передбачити заходи із запобігання його розмиву;

Начальник Київводресурсів



М.Урупа